

質 疑 回 答 書

消防指令システム等更新実施設計業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領等に関する質問について、次のとおり回答します。

更新日：令和5年4月20日

| NO | 質疑項目（項・頁） | 質疑内容 | 回答 |
|----|--|--|-------------|
| 1 | 公募型プロポーザル 実施要領 8項(1)① 会社概要 P4 | 「また、～消防及び自治体が発注した同種の受託業務が占める割合を示すこと。」とありますが、これは、 <u>自社が受託した全ての業務委託（測量・建築・土木・地質調査・補償等）のうち、消防指令システム、消防救急無線、防災行政無線等の実施設計業務が占める割合を示す</u> という解釈で宜しいでしょうか？ | お見込みのとおりです。 |
| 2 | 実施要領 P1 3. (7) | 実績を有する者とは、会社としての実績と解釈してよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| 3 | 仕様書 P8 (2) ③ オ | 72時間の停電対策については、発電機的设计を含むと考えてよろしいでしょうか。また、防雷対策についても、設計を含むと考えてよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |