

# 設計図書等質問回答書

令和3年6月14日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	14
業者名	住所		
	氏名		
	電話		
		FAX	
質問事項	提出期限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	①A-特6図 マスコンクリート構造体強度補正は適用されますか。 ②A-特15図 消火器BOX埋込タイプとありますが、E-09図ではスタンドタイプとなっております。スタンドタイプでよろしいですか。 ③参考資料 硝子工事 備考欄の県単価資料を見つけることが出来ませんでした。該当資料をご提示願えますか。		
回答書	①営繕工事特記仕様書のとおりです。 ②スタンドタイプとします。 ③県単価のため公表できません。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

# 設計図書等質問回答書

令和3年6月14日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	15
業者名	住所		
	氏名		
	電話		
		FAX	
質問事項	提出期限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	入札時に提出させていただきます工事内訳書（様式第7-2号）の押印は代表構成員のみでよろしいでしょうか、その他の構成員も連名で押印が必要ですか		
回答書	様式のとおり代表者のみの押印となります。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133