

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	3
業者名	住 所		
	氏 名		
	電 話		
	FAX		
質問事項	提 出 期 限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	参考資料（内訳書）について 機械設備工事「別紙明細10」がありますが、内訳書内該当する項目を見付けることが出来ませんでした。該当するか所をご提示下さい。		
回答書	別紙明細11の単価を決定するためのものであり、参考資料には記載していません。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	4
業者名	住 所		
	氏 名		
	電 話		
	FAX		
質問事項	提 出 期 限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	参考資料（内訳書）について 機械設備 工事「別紙明細1」P4「埋設シート45m」等について、 別紙明細ではありますが、代価表と同じように単価欄に適用するの でしょうか。		
回答書	お見込みのとおり		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	5
業者名	住 所		
	氏 名		
	電 話	FAX	
質問事項	提 出 期 限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	地中梁天端は土間天と同じでしょうか。同じであれば、土間筋の差し筋要領をご指示ください。		
回答書	1階床は、土間ではなくスラブなのでスラブ配筋となります。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	6
業者名	住 所		
	氏 名		
	電 話	FAX	
質問事項	提 出 期 限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	図面 No.S-9 2通り軸組図に於いて、B通り柱に取り付く RG4, RG5 の 上端筋のアンカー長さは、L3で考えてよいでしょうか。		
回答書	L2です。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	7
業者名	住 所		
	氏 名		
	電 話	FAX	
質問事項	提 出 期 限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	図面 No.S-10 ベース筋の端部がフックなっていますが、20d のアンカー でよいでしょうか。又ハカマ筋の下端は、アンカー無しでよいでしょうか。		
回答書	図面のとおりです。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	8
業者名	住 所		
	氏 名		
	電 話	FAX	
質問事項	提 出 期 限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	ベース筋のスペーサーは、コンクリート製スペーサーの2段重ねだと不安定なので、鉄筋製の馬でよいでしょうか。		
回答書	図面のとおりです。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	9
業者名	住 所		
	氏 名		
	電 話	FAX	
質問事項	提 出 期 限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	図面 No.S-11 大梁リストに於いて、地中梁筋の上下のかぶりは75の明記がありますが、よこのかぶりは60でよいでしょうか。又上階の場合は、50でよいでしょうか。		
回答書	図面のとおりです。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	10
業者名	住所		
	氏名		
	電話		
	FAX		
質問事項	提出期限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	参考資料（内訳書）について 仮設工事「外部足場 枠組本足場手摺先行方式 コスト21春p113」とありますが、期間は3か月か、6か月どちらで計上されているのでしょうか。		
回答書	6か月で計上しています。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	11
業者名	住所		
	氏名		
	電話		
	FAX		
質問事項	提出期限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	参考資料（内訳書）について No.8の質疑と同様に、内部足場の期間及び脚立足場の期間等を公表して いただけないでしょうか。		
回答書	内部仕上足場→脚立足場 高1.8m 並列3か月を採用しています。 施工単価 21春 p121 ※質問事項 NO.8 の質疑とは、設計図書等質問回答書整理番号10となります。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	12
業者名	住所		
	氏名		
	電話		
		FAX	
質問事項	提出期限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	参考資料（内訳書）について 仮設工事「内部躯体足場 コスト 21 春 p121」とありますが、頁に記載がありません、建築施工単価 p121 躯体保持工 5.0～5.7m ² カ月で しょうか。		
回答書	内部躯体足場→枠組棚足場 H=3.6m 2 か月を採用しています。 コスト 21 春 p121		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133

設計図書等質問回答書

令和3年6月10日

件名	南島原消防署口之津分署庁舎新築工事	整理番号	13
業者名	住 所		
	氏 名		
	電 話	FAX	
質問事項	提 出 期 限	令和3年6月11日 午後5時15分まで *期限厳守	
	図面 No.A-13 外部仕上が、シリコン系光触媒配合吹付塗装E（ゆず肌）になっておりますが、最近は市中に出回っていないそうです、メーカー名と品番をご指示ください。		
回答書	図面のとおりとし、落札業者と協議します。		

島原地域広域市町村圏組合消防本部総務課

TEL 0957-62-7711

FAX 0957-62-3133