

身近に該当製品がないか、ご確認ください！

～ヤマトプロテック株式会社製エアゾール式簡易消火具について～

島原市内において品質保証期限が過ぎたヤマトプロテック株式会社製のエアゾール式簡易消火具が破裂する事故が発生しました。

原因は、製造工程上の不具合により内部腐食の進行により破裂するものと判明しています。

下記の該当商品（ヤマトボーイKT・FMボーイk）がお住まいにないか、ご確認ください。

ヤマトプロテック株式会社では製品の自主回収・廃棄処分を進めています。（フリーダイヤル：0120-801-084）



■対象商品（自主回収）
【ヤマトボーイKT】

製造ロット番号	品質保証期間
KO331	2005.01
KO331	2005.02
KN326	2005.02
KD317	2005.03
K1426	2005.04
K2407	2005.05
K2420	2005.05
K3407	2005.06
K3419	2005.06
K4422	2005.07
K7424	2005.10



■対象商品（自主回収）
【FMボーイk】

製造ロット番号	品質保証期間
KN301	2005.02
KN322	2005.02
KD319	2005.03
K1425	2005.04
K2408	2005.05
K2421	2005.05
K3406	2005.06
K3418	2005.06
K4423	2005.07
K7425	2005.10

○ 品質保証期間

2005.01～2005.10

○ 製造から10年以上経過

製造ロット番号と品質保証期間は、缶底に表示しています。

例えば、2005年10月に品質保証期間が過ぎる場合、以下のように記載されています。

2005.10



島原地域広域市町村圏組合消防本部