

消 火 器 具 点 検 票											
名 称		食事処〇〇						防 火 管 理 者			
所 在		島原市〇〇町〇〇〇〇番地						立 会 者		島原 太郎	
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		令和〇〇年〇〇月〇〇日～令和〇〇年〇〇月〇〇日					
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名		TEL			
		島原 太郎				住所					
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容			
		消 火 器 の 種 別									
		A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検											
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○	不良箇所があれば 記入する。		
	設 置 間 隔	○						○			
	適 応 性	○						○			
	耐 震 措 置	○						○			
表 示 ・ 標 識		①						1	表示板の破損		修理済み
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	①						1	底部に錆有り		取替済み
	安 全 栓 の 封	○						○			
	安 全 栓	○						○			
	使用済みの表示装置	/						/			
	押し金具・レバー等	○						○			
	キ ャ ッ プ	○						○			
	ホ ー ス	○						○			
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○			
	指 示 圧 力 計	○						○			
	圧 力 調 整 器	/						/			
	安 全 弁	/						/			
	保 持 装 置	/						/			
車 輪 (車 載 式)	/						/				
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

